



200812054003

报告编号: YXJC210901-06


检测报告

委托单位: 玉泰隆新材料股份有限公司(污水处理厂)

检测类别: 委托检测

样品类别: 废水

黑龙江禹翔检测技术有限公司



声 明

- 1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。
- 2、检测样品不符等变动，重复的检测报告无效。
- 3、委托送检的，其检测数据、结果仅证明所委托样品的检测项目的符合性。

4、本报告仅供委托人检测用途，不作为其他任何用途的依据。

一、检测信息

委托单位	宝泰隆新材料股份有限公司		
地 址	黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号		
联 系 人	李吉福	联 系 电 话	18724641505






表 2-1 水质检测数据表

检测项目	检测结果	标准限值	单位
挥发酚	0.020	0.30	mg/L
硫化物	0.013	0.50	mg/L
苯	0.0021	0.10	mg/L

污水处理站
出水口1#

2021.09.01

采样位置	采样时间	检测项目		检测结果	标准限值	单位
		名称	浓度			
污水处理厂 出水口	2021.09.01	多环芳烃	0.000005L	0.05	mg/L	
		苯并[k]荧蒽	0.000004L			
		茚并[1,2,3-cd]芘	0.000005L			
		二苯并[a,h]芘	0.000003L			



(以下空白)

*** 报告结束 ***

编制人:

马艳

审核人:

